ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

M	ΜΕΤΡΗΤΗΣ Δ.Ε.Η.
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ PILLAR ΠΑΝΟ ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Φ1	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40cm
Φ2	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80x60cm
	ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ HDPE-6atm
	ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 500x500x5mm ΣΕ ΒΑΘΟΣ 1m
	ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
R, S, T	ΕΝΩΣΕΙΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΜΕΣΗΣ ΦΩΤΕΤΙΚΩΝ
	ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (βλεπε λεπτομερεια)

Σύνθεση φωτισμού αποτελούμενη απο :
Ιστό ύψους 6.00m απον οποίο είναι προαρτημένα φωτιστικά σώματα (με ή χωρίς βραχίονα) LED συνολικής ισχύος 43W.
Disano / 3280 Rolle T1 43W

Σύνθεση φωτισμού αποτελούμενη απο :
Ιστό ύψους 9,00m στην κορυφή του οποίου τοποθετούνται δύο προβολείς LED συνολικής ισχύος 246W.
Disano / 1898 Rodio HP 246W

Σύνθεση φωτισμού αποτελούμενη απο :
Ιστό ύψους 9,00m στην κορυφή του οποίου τοποθετούνται δύο προβολείς LED συνολικής ισχύος 129W.
Disano / 1898 Rodio 129W

Σύνθεση φωτισμού αποτελούμενη απο :
Ιστός ύψους 4,00m στην κορυφή του οποίου είναι προαρτημένο φωτιστικό σώμα συνολικής ισχύος 44W.
Disano / 3355 Garda 5

ΕΡΓΟ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕ 1 ΣΩΛΗΝΑ Φ50

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

16A 3P+N 30mA	ΠΑΤΩΜΑΤΟΠΤΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ Η ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 25A
25A	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΥΤΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 200A
	ΜΑΡΓΡΙΤΑΡΙΑΣΤΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ Η 3ΠΟΛΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16A
	3 ΚΟΝΤΑΚΤΕΡ ΙΣΧΥΟΣ 25A ΣΕ ΒΑΣΕΙ 63A
	3 ΜΑΧΡΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 12A ΣΕ ΒΑΣΕΙ 160A
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΑΝΟΥΡΜΑΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 40A ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30mA
	ΤΗΛΕΙΡΟΠΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΥΤΟΣ (CONDUCTOR) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 12A (ΣΕ ΚΟΥΤΙΟ Κ.Τ.Π.) ΜΕ ΚΟΜΒΙΟ ΥΟΡΕΧΗΣ 2N-OFF ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΡΥΜΕΣ)
	ΤΗΛΕΙΡΟΠΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 12A
	ΤΗΛΕΙΡΟΠΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΜΑΡΤΣΕ ΥΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΟΥ)
	ΡΥΘΜΙΣΤΑΣΤΕΣ SICS ΗΛ Α ΣΤΕΜΕΣ
	ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΦΩΣ ΟΜ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΥΑΝΤΣΕΣΣΕ 60 W
	ΔΡΥΜΟΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΥΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 25A (ΡΥΜΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ)
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣΕΙΣ ΕΥΤΟΣ (ΠΑΝΩΣΗΣ) ΣΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΙΩΣΗ
	ΕΝΔΕΙΚΤΗΡΙΑ ΡΥΜΗΣ
	ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΣΕΙΣ (ΡΥΜΟΣ)
4,0m	ΥΨΟΜΑΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΤΟΥΣ ΡΥΜΟΣΕΙΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Η.Σ.
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ
	ΚΥΤΙΟ ΣΤΗΝΗ ΜΕΤΡΗΤΗΣΗΣ
	ΣΟΚΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝΗ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΣΕΙΣ
	ΑΣΥΡΜΑΤΟΣΕΙΣ ΑΡΟΜΟΔΙΑΚΟΠΤΟΣ ΕΠΙ ΕΣΩΝΗΣ
	Α-ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΙΟΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 6Α ΚΑΙ ΚΑΛ
	1-ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΙΟΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 6Α ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΠ
	1-ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΙΟΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 6Α ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΠ

Σ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Λ.ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΤΙΡΙΟ "ΔΕΛΦΙΝΙ"- ΡΕΘΥΜΝΟ - Τ.Κ. : 74100 ΤΗΛ. : 28310 40001 - FAX : 28310 40004 - email : .....
ΕΡΓΟ:	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΘΕΣΗ:	ΠΗΓΗ, Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ, Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ — ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100 — ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: H1
ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

GEORGIOS PETROULAKIS
Αν/της Πρ/νος Τμήματος Μελετών Δ.Τ.Υ.Δ.Ρ.
Ακριβές αντίγραφο
28.02.2023 10:30