

Πίνακας 1: Εργασίες αντικατάστασης θερμαντικών σωμάτων

Σχολείο	Διεύθυνση	Χώρος	Αριθμός στηλών	Αριθμός στοιχείων (φετών)	Απόσταση ομφαλών (αξόνων) mm	Βάθος κατασκευής mm	Κατά προσέγγιση μήκος κατασκευής mm	Αριθμός σωμάτων	Παρατηρήσεις
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Ανατολική είσοδος - 1ος Όροφος	4	10	905	190		1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Διάδρομος	4	17	905	190	680	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Διάδρομος	4	17	905	190	680	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 1 - 1ος Όροφος	4	10	655	190	400	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 2 - 1ος Όροφος	4	10	655	190	400	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 3 - 1ος Όροφος	4	25	655	190	1000	2	Έχουν αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 4 - 1ος Όροφος	4	25	655	190	1000	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Γραφείο Δ/ντή	4	10	655	190	400	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 5 - 1ος Όροφος	4	17	905	190	680	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 8 - 1ος Όροφος	4	10	655	190	400	2	Έχουν αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Γραφείο Καθηγητών - Υποδ. Β' & Γ' - 1ος Όροφος	4	11	655	190	425	2	Έχουν αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Γραφείο Υποδ/ντή Α'	4	17	905	190	680	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Διάδρομος - 2ος Όροφος	4	17	905	190	680	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 13 - 2ος Όροφος	4	17	905	190	680	1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 13 - 2ος Όροφος	4	16	655	190	640	1	Έχει αφαιρεθεί

1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 15 - 2ος Όροφος	4	14	655	190		1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Αίθουσα 16 - 2ος Όροφος	4	14	655	190		1	Έχει αφαιρεθεί
1ο Λύκειο - παλαιό κτίριο	Μοάτσου 1	Γυμναστήριο (μεσαίο κτίριο) - 1ος Όροφος	4	17	905	190	680	4	Έχουν αφαιρεθεί
Πειραματικό Λύκειο	Μαρκέλλου και Σαθά	Αίθουσα Εργαστηρίων	4	15	655	190	600	1	Έχει αφαιρεθεί
Πειραματικό Λύκειο	Μαρκέλλου και Σαθά	Αίθουσα Εργαστηρίων	4	11	905	190		1	Έχει αφαιρεθεί
2ο Γυμνάσιο	Ν. Ασκούτση	Αίθουσα Η/Υ - 1ος Όροφος	4	22	505	190	820	1	Σώμα με διαρροή – θα αντικατασταθεί
2ο Γυμνάσιο	Ν. Ασκούτση	Εργαστήριο Φυσικής - Χημείας - 2ος Όροφος	4	22	505	190	820	1	Σώμα με διαρροή – θα αντικατασταθεί
2ο Γυμνάσιο	Ν. Ασκούτση	Αίθουσα 13 - 2ος Όροφος	4	14	505	190		1	Σώμα με διαρροή – θα αντικατασταθεί
2ο Γυμνάσιο	Ν. Ασκούτση	Αίθουσα 16 - 4ος Όροφος	4	30	505	190	1200	1	Σώμα με διαρροή – θα αντικατασταθεί
2ο Γυμνάσιο	Ν. Ασκούτση	Αίθουσα 17 - 4ος Όροφος	4	19	905	190		1	
2ο Γυμνάσιο	Ν. Ασκούτση	Αίθουσα Α5 - προκατασκευασμένο κτίριο	4	17	905	190	720	1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α04	3	15	905	135	600	1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α06 - 1ος Όροφος	3	15	905	135	600	2	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α08 - 1ος Όροφος	3	28	505	135	1080	2	Έχει αφαιρεθεί ένα σώμα και απαιτείται να αντικατασταθεί ένα επίσης όμοιο σώμα
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Εργαστήριο βρεφονηπιοκόμων - 1ος Όροφος	3	20	905	135		1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Εργαστήριο βρεφονηπιοκόμων - 1ος Όροφος	3	15	905	135	600	1	

1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Εργαστήριο Νοσηλευτικής - 1ος Όροφος	3	17	905	135	720	1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Εργαστήριο Νοσηλευτικής - 1ος Όροφος	3	15	905	135	600	1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α11 - 2ος Όροφος	4	27	505	190	1100	1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α13 - 2ος Όροφος	3	23	905	135	870	1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α14 - 2ος Όροφος	3	15	505	135		1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α15 - 2ος Όροφος	3	16	905	135		1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α16 - 2ος Όροφος	3	17	505	135		1	Σώμα με διάβρωση (δεν υπάρχει διαρροή) – θα αντικατασταθεί
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α16 - 2ος Όροφος	3	21	505	135		1	Σώμα με διάβρωση (δεν υπάρχει διαρροή) – θα αντικατασταθεί
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α17 - 2ος Όροφος	3	17	905	135		1	Σώμα με διαρροή – θα αντικατασταθεί
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α24 – 3ος Όροφος	3	27	505	135		1	
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α27 – 3ος Όροφος	3	31	505	135	1200	1	Σώμα με διαρροή – θα αντικατασταθεί
1ο ΕΠΑ.Λ - Κτίριο Α'	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Α28 – 3ος Όροφος	3	17	905	135		1	
1ο ΕΠΑ.Λ	Ε. Δασκαλάκη 3	Αίθουσα Πληροφορικής – 1ος Όροφος	3	15	905	135		1	
1ο ΕΠΑ.Λ	Ε. Δασκαλάκη 3	Εργαστήριο Κατεύθυνσης (Τόρνων) – 1ος Όροφος	4	33	655	190	1250	1	
Γυμνάσιο – Λύκειο Επισκοπής		Αίθουσες	3	18	655	135	720	5	Δύο σώματα έχουν αφαιρεθεί και τρία χρήζουν αντικατάστασης

Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής		Αίθουσα	3	20	905	135	780	1	Σώμα με πιθανή βλάβη
-------------------------------	--	--------------	---	----	-----	-----	-----	---	----------------------