ΑΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΛΕΩΦ. Χ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΤΙΡΙΟ "ΔΕΛΦΙΝΙ" - ΡΕΘΥΜΝΟ
- Τ.Κ. : 74100

ΤΗΛ.: 28310 40027 - FAX : 28310 40000
email : bantantonakis@rethymno.gr

ΕΡΓΟ :

ΟΔΟΚΑΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 200

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : **Η 2**

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ :

ΘΕΩΡΗΣΗ :

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI KAMILAKI
Ημερομηνία: 2018.02.09 10:37:41 ΕΕΤ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΔΕΤΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΚΑΙ ΑΠΌΤΟΜΗ ΓΕΙΩΣΗ ΓΤΜΝΟΤ ΧΑΧΚΙΝΟΤ ΠΟΛΥΤΑΟΝΟΤ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25mm²
- 1 ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 90mm ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΙ (ΚΑΛΩΔ. 3Ι VV 4x10mm²)
& ΠΖ (ΚΑΛΩΔ. 3Ι VV 4x6mm²)
- 1 ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 90mm ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΚΑΛΩΔ. 3Ι VV 10x1,5mm²)
- 1 ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 110mm ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ

ΟΔΕΤΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (PVC), ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΠΙΡΑΛ Φ 50mm ΚΑΙ ΑΠΌΓΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΤΜΝΟΥ ΧΑΧΚΙΝΟΥ ΠΟΛΥΤΑΟΝΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25mm²
- 1 ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΖ (ΚΑΛΩΔ. 3Ι VV 4x6mm²)
- 1 ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΙ (ΚΑΛΩΔ. 3Ι VV 4x10mm²)
3Ι VV 10x1,5mm²)
- 1 ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΚΑΛΩΔ. 3Ι VV 10x1,5mm²)
- 3 ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΙ

1 ΣΩΛΗΝΑΣ PE Φ 90mm ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΚΑΛΩΔ. 3Ι VV 10x1,5mm²)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΡΑΣΤΥΣΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΑΣΤΥΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΑΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΨΟΥΣ 7,50m ΜΕ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ LED, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ –HΒ/ΝΜ, ΙΣΧΥΟΣ <=70 W
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PHILIPS MINI LUMA BGP621 40xLED
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ LED, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ PHILIPS MINI LUMA BGP621 1xSRN15/740, ΙΣΧΥΟΣ <=15 W

ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

R, S, T ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ